



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Μεσολόγγι 12-4-2023

Αρ. Πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔΥΚΜΠΕΑΙΤ/

Πληροφορίες : Διβάρη Ευτυχία
Αριθμ.Τηλ. : 2641363251
e-mail : tyagr2@aitnia.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ:

Δήμο Ακτίου Βόνιτσας

1. Δήμαρχο κο Αποστολάκη
2. Υπεύθυνο Αντιδήμαρχο (ύδρευσης)
3. Τμήμα Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Κοινοποίηση :

1. Υπουργείο Υγείας Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος
2. Γενική Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ

ΘΕΜΑ: ALLERT ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

ΣΧΕΤ.: 1. Η αρ. Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση και η ΥΔ Γ3α/761/68 και ΥΔ ΥΜ 5673/57

2. Τα αποτελέσματα της από 4-4-2023 δειγματοληψίας και ελέγχου χλωρίωσης
3. Αρχείο υγειονομικών αναγνωρίσεων δικτύων και συνεχείς συστάσεις της Υπηρεσίας μας
4. Το αρ. ΠΔΕ/ΔΔΥΚΜΠΕΑΙΤ/ 111506/1876/7-4-2023 τελευταίο έγγραφό μας
5. Το από 12-4-2023 μήνυμα δια ηλεκτρον. ταχυδρομείου

Σε συνέχεια του ανωτέρω 4 σχετικού και μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων μικροβιακής ανάλυσης δειγμάτων δικτύων περιοχών ευθύνης σας (ΔΕ Κεκροπιάς) διαπιστώθηκε, πέραν του ότι τα νερά των δικτύων δεν υπόκεινται σε απολύμανση κατά το διάστημα δειγματοληψιών, ότι το δίκτυο νερού Παλαίρου σε δύο δείγματα βρέθηκε με πολύ αυξημένο μικροβιακό φορτίο (E.coli 24 και 14 , Εντερόκοκκοι 7 και 7 και Ολικά κολοβακτηριοειδή 33 και 25) που το καθιστά μη ασφαλές και επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Παρακαλείστε άμεσα να προβείτε σε διακοπή της χρήσης του νερού, διερεύνηση των υδροληψιών σας, απολύμανση του δικτύου με καθαρισμό, υπερχλωρίωση, εκκένωση, ξέπλυμα με ορθά χλωριωμένο νερό υδροληψιών σας και λήψη δειγμάτων σε όλες τις υδροληψίες, δεξαμενές και σημεία δικτύου διανομής ώστε να βρεθεί το υφιστάμενο πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί, ενημερώνοντας παράλληλα τους πολίτες-καταναλωτές για τις ενέργειές σας και τη μη χρήση του νερού ως νεωτέρας.

Ως υπεύθυνοι φορείς για την συνεχή παροχή ασφαλούς νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στα δίκτυά σας οφείλετε σε άμεσες ενέργειες για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Σας έχουμε επανειλημμένα τονίσει την αναγκαιότητα συνεχούς προστασίας υδροληψιών, συνεχούς παρακολούθησης και απολύμανσης του νερού στα δίκτυά σας και ιδιαίτερα λόγω τουριστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή και εποχιακού χαρακτήρα χρήσης των κατοικιών και επιχειρήσεων.

Παρακαλείστε για άμεση διακοπή χρήσης και την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τις ενέργειές σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για όποια πληροφορία όλο το 24ωρο.

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΙΒΑΡΗ Π. ΕΥΤΥΧΙΑ
ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕ ΜSc
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Α.Α.
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΜSc
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ